



# STOWARZYSZENIE ELEKTRYKÓW POLSKICH BIURO BADAWCZE DS. JAKOŚCI

04-703 Warszawa, ul. Mieczysława Pożaryskiego 28  
tel.: +48 22 812 69 38; fax: +48 22 815 65 80; e-mail: bbj@bbj.pl

## CERTYFIKAT

uprawnający do oznaczania wyrobu zastrzeżonym znakiem bezpieczeństwa

### CERTIFICATE

authorizing to mark product with registered safety mark

nr B/12/097/14

No. B/12/097/14

**Posiadacz certyfikatu:** AKS Zielonka Antoni Skwierczyński

(Nazwa i adres) ul. Leśna 17  
05-220 Zielonka, Poland

Certificate holder:  
(Name and address)

**Producent:** AKS Zielonka Antoni Skwierczyński

(Nazwa i adres) ul. Leśna 17  
05-220 Zielonka, Poland

Manufacturer:  
(Name and address)

**Nazwa wyrobu:**

Name of the product:

System rur instalacyjnych, izolacyjnych, sztywnych, gładkich,  
o małej odporności na ściskanie i uderzenia,  
nie rozprzestrzeniający płomienia, klasyfikacji  
temperaturowej od -5 °C do +60 °C, z osprzętem ZCL.

Rigid, insulating, conduit systems for cable management,  
plain, with light resistance to compression and impact,  
non-flame propagating, temperature classification  
-5 °C + +60 °C, with conduit fitting ZCL.

**Typ (model):**

Type (model):

typ type: RL/RLM

(wyszczególnione na odwrocie)  
(specified on the back page)

**Dane techniczne:**

Technical data:

Ø13, Ø18, Ø22, Ø28, Ø37, Ø47; IP30

**System certyfikacji:**

Certification system:

5 według Przewodnika ISO/IEC 67

5 according to ISO/IEC Guide 67

**Data ważności:**

Valid until:

2019-09-28

**Wymieniony powyżej wyrób spełnia wymagania norm(-y):**

Aforesaid product complies with the requirements of the standard(s):

Norma(-y) Standard(s)	Raport(-y) z badań nr Test report(s) No.	Wydany(-e) przez Issued by
PN-EN 61386-21:2005+A11:2011 (EN 61386-21:2004+A11:2010)	LS-14.048/14.044/I	BBJ
PN-EN 61386-1:2011 (EN 61386-1:2008)	LS-14.048/14.044/I/E	

Niniejszy certyfikat dotyczy wyłącznie wyrobów mających identyczne właściwości (dane techniczne) jak przedstawiony do badań wzór, i spełniających wymagania ww. norm(-y).

This certificate covers only the products with characteristics (technical data) same as of the tested sample and those complying with the requirements of the aforesaid standard(s).

Prawa i obowiązki posiadacza niniejszego certyfikatu określa oddzielna umowa z SEP – BBJ.

Rights and duties of this certificate holder are defined in a separate agreement with SEP – BBJ.

Firma nagrodzona Złotą Odznaką Honorową SEP  
Company granted with SEP Gold Honour Award

**BBJ**



Kierownik Jednostki Certyfikującej  
Certification Body Manager

Teodor Pyszniak

Warszawa, 2014-09-29